

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6606BT0131

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	NUPIGECO Spa Via Stefano Ferrario Z.I. sud-ovest, I-21052 Busto Arsizio (VA)
Vertreiber <i>distributor</i>	NUPIGECO Spa Via Stefano Ferrario Z.I. sud-ovest, I-21052 Busto Arsizio (VA)
Produktart <i>product category</i>	gas and water tapping valves : water tapping valve (6606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	water tapping valve made of PE-HD (PE 100) for pipes made of PE-HD (PE 100) for the drinking water supply
Modell <i>model</i>	ELOFIT
Prüfberichte <i>test reports</i>	mechanical test: 72256/06 from 14.02.2008 (SKZ) KTW testing: from 28.11.2005 (TZW) hygienic testing: M 017/00 from 18.04.2000 (TZW) KTW testing: from 10.01.2005 (TZW) KTW testing: from 01.04.2004 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 336 (01.06.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.02.2013 / 08-0520-WNU

15.12.2008 G LA 1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ELOFIT	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Diameter of the drinking water service pipe: 90 mm up to 315 mm

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6606BT0131

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	NUPIGECO Spa Via Stefano Ferrario Z.I. sud-ovest, I-21052 Busto Arsizio (VA)
Vertreiber <i>distributor</i>	NUPIGECO Spa Via Stefano Ferrario Z.I. sud-ovest, I-21052 Busto Arsizio (VA)
Produktart <i>product category</i>	Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen: Wasser-Anbohrarmatur (6606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Anbohrarmatur aus PE-HD (PE 100) für Rohre aus PE-HD (PE 100) für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	ELOFIT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 72256/06 vom 14.02.2008 (SKZ) KTW-Prüfung: vom 28.11.2005 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: M 017/00 vom 18.04.2000 (TZW) KTW-Prüfung: vom 10.01.2005 (TZW) KTW-Prüfung: vom 01.04.2004 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 336 (01.06.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.02.2013 / 08-0520-WNU

15.12.2008 GHA-U2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ELOFIT	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Abmessung der Versorgungsleitung: 90 mm bis 315 mm